

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

PLV:00117837 page:1

Destinataires

SIAEP KARST DE LA CHARENTE (secretariat@karst16.fr)

SAUR VIENNE CHARENTE LIMOUSIN BERRY (stephane.montoux@saur.com)

Délégation Départementale de la Charente

Pôle Santé Publique et Environnementale Service Santé Environnement

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : KARST SAUR						
Prélèvement	00117837	Commune	SAINT-GERMAIN-DE-MONTBRON			
Unité de gestion	0333 KARST SAUR	Prélevé le :	mercredi 19 avril 2023 à 12h41			
Installation	TTP 004009 PETIT BREUIL	par :	MICHAL FISCHER			
Point de surveillance	0000003285 RESERVOIR LE POTEAU	Type visite:	P1			
Localisation exacte	ROBINET RÉSERVOIR	Type d'eau :	Eau distribuée désinfectée			

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES DE LA CHARENTE LDA16, ANGOULEME 1602 Type de l'analyse : P2V Code SISE de l'analyse : 00121784 Référence laboratoire : 23041700685301

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PESTICIDES DIVERS				
Total des pesticides analysés	0,12 μg/L	0,5		
MÉTABOLITES PERTINENTS				
Atrazine-2-hydroxy	<0,02 µg/L	0,1		
Atrazine-déisopropyl	<0,02 µg/L	0,1		
Atrazine déséthyl	0,046 µg/L	0,1		
Atrazine déséthyl déisopropyl	0,076 μg/L	0,1		
Hydroxyterbuthylazine	<0,02 µg/L	0,1		
Simazine hydroxy	<0,02 µg/L	0,1		
Terbuthylazin déséthyl	<0,02 µg/L	0,1		

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N°: 00117837)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Angoulême le 11 mai 2023 Responsable du pôle bi-départemental Santé Environnement Vienne et Charente

Philippe VANSYNGEL