

Destinataires

SIAEP KARST DE LA CHARENTE (secretariat@karst16.fr)
S.A.U.R. LIMOGES (smontoux@saur.fr)

Délégation Départementale
de la Charente

Pôle Santé Publique et Environnementale
Service Santé Environnement

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : KARST SAUR

Prélèvement	00117814	Commune	ROCHEFOUCAULD-EN-ANGOUMOIS (LA)
Unité de gestion	0333 KARST SAUR	Prélevé le :	mardi 02 mai 2023 à 10h56
Installation	TTP 000222 LA ROCHEFOUCAULD	par :	MICHAL FISCHER
Point de surveillance	0000001985 STATION DE DÉFERRISATION	Type visite :	P1
Localisation exacte	ROBINET STATION	Type d'eau :	Eau distribuée sans désinfection

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'eau	16,8 °C		25	
pH	7,7 unité pH		de 6,5 à 9	


Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES DE LA CHARENTE LDA16. ANGOULEME 1602
Type de l'analyse : P1V Code SISE de l'analyse : 00121761 Référence laboratoire : 23042700742401

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Turbidité néphélométrique	0,11 NFU		2	
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES				
Ammonium (en NH4)	0,02 mg/L		0,1	
FER ET MANGANESE				
Fer total	<1 µg/L		200	
Manganèse total	5,0 µg/L		50	

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00117814)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Angoulême le 11 mai 2023 le
Responsable du pôle bi-départemental Santé Environnement
Vienne et Charente



Philippe VANSYNGEL