

### Destinataires

SIAEP KARST DE LA CHARENTE ([secretariat@karst16.fr](mailto:secretariat@karst16.fr))  
S.A.U.R. LIMOGES ([smontoux@saur.fr](mailto:smontoux@saur.fr))

Délégation Départementale  
de la Charente

Pôle Santé Publique et Environnementale  
Service Santé Environnement

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

### Unité de Gestion : KARST SAUR

Prélèvement	00120121	Commune	ROCHEFOUCAULD-EN-ANGOUMOIS (LA)
Unité de gestion	0333 KARST SAUR	Prélevé le :	mardi 09 janvier 2024 à 08h35
Installation	CAP 001168 LES COURRES N°2	par :	THOMAS SARRAZIN
Point de surveillance	0000001735 FORAGE DES COURRES N°2	Type visite :	RP
Localisation exacte	ROBINET STATION	Type d'eau :	Eau brute souterraine


Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES DE LA CHARENTE LDA16. ANGOULEME 1602  
Type de l'analyse : RPV Code SISE de l'analyse : 00124068 Référence laboratoire : 24010800033401

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX</b>				
Fluorures mg/L	1,7 mg/L	1,5		Valeur hors limites

### CONCLUSION SANITAIRE ( Prélèvement N° : 00120121)

Eau brute souterraine non-conforme aux limites de qualité: présence de fluorures.

Signé à Angoulême le 19 janvier 2024  
le Responsable du pôle bi-départemental Santé Environnement  
Vienne et Charente



Philippe VANSYNGEL